



Č.j.: MSNS/6488/2025/OŽP-4
Světlá nad Sázavou dne: 24. 4. 2025
Vypraveno dne: 24. 4. 2025

Vyřizuje: Lucie Kovariková, DiS.
Telefon: 569 496 647
E-mail: kovarikova@svetlans.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí (dále jen: MÚ), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zároveň jako stavební úřad příslušný podle § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), účastníku řízení, kterým je:

Žadatel (stavebník) - účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Služátky, č.p. 8, 582 91 Služátky (IČ: 00179779)

Zastupuje: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov (IČ: 27517721)

povoluje

I. zkušební provoz stavby vodního díla, podle ustanovení § 237 stavebního zákona, povoleného Městským úřadem Světlá nad Sázavou, odborem životního prostředí rozhodnutím č.j. **MSNS/15669/2020/OŽP-8** ze dne **5. 3.2021** (platnost prodloužena rozhodnutím č.j. MSNS/6534/2023/OŽP-2 ze dne 31. 3. 2023; rozhodnutím č.j. MSNS/19901/2023/OŽP-3 ze dne 27. 11. 2023 a č.j. MSNS/11063/2024/OŽP-7 ze dne 3. 3. 2025 byla na žádost stavebníka povolena změna prvotního rozhodnutí).

Název stavby:	Kanalizace a ČOV Služátky - SO 02 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD	
Druh stavby:	dle § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona – čistírna odpadních vod	
Účel stavby:	Čištění splaškových vod z obce Služátky	
Místo stavby:	pozemek parc. č.:	291/12
	katastrální území:	Služátky

Pro zkušební provoz se stanovují následující podmínky:

- 1) Zkušební provoz se povoluje na dobu 1 roku **od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
- 2) Před podáním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu ČOV předloží žadatel vodoprávnímu úřadu, správci povodí a správci vodního toku tj. Povodí Vltavy s.p. písemné vyhodnocení zkušebního provozu rozborů vzorků odpadní vody.
- 3) V rámci zkušebního provozu bude předložen doklad (protokol o měření hluku), kterým bude prokázáno, že hluk v provozu stavby ČOV v denní a noční době nepřekročí hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Měřicí body budou odsouhlaseny KHS před vlastním měřením. Protokol o měření hluku bude obsahovat i vyhodnocení přítomnosti tónové složky.
- 4) **Po ukončení zkušebního provozu podá stavebník žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí pro stavbu vodního díla „SO 02 čistírna odpadních vod“.**

II. vypouštění odpadních vod do vod povrchových – podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, **po dobu zkušebního provozu** z výše uvedeného vodního díla:

Místo vypouštění odpadních vod do vod povrchových:	pozemek parc. č.:	1193/1, 1262/1	
	katastrální území:	Horní Bohušice	
	orientační určení polohy S-JTSK:	Y:	676751,6
		X:	1096026,3
Způsob vypouštění odpadní vody do vod povrchových:	název vodního toku:	Zbožský potok	
	ID vodního toku:	10261655	
Říční km vodního toku:	0,490		
Název a kód útvaru povrchových vod:	DVL 0280 Sázavka od pramene po ústí toku Sázava		
Číslo hydrologického pořadí povodí:	1-09-01-1090-0-00		

Množství vypouštěných odpadních vod:

Q _{průměr}	0,3 l/s
Q _{max}	2,3 l/s
Q _{měs.max}	780 m ³ /měs
Q _{roč.max}	9.490 m ³ /rok

Kvalita vypouštěných předčištěných odpadních vod:

Ukazatel	„p“ (mg/l)	„m“ (mg/l)	t/rok
CHSK _{Cr}	110	170	0,75
BSK ₅	30	50	0,17
NL	40	60	0,22
	Roční průměr (mg/l)		
N-NH ₄ ⁺	10	20	0,09
P _{celk.}	5,0	10,0	0,0475

hodnoty „p“ – **přípustné** koncentrace ukazatelů znečištění vypouštění odpadních vod, které nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“)

hodnoty „m“ - **maximální** koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod, nepřekročitelné hodnoty

hodnoty „**roční průměr**“ - uváděné hodnoty jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok, nepřekročitelné hodnoty

Pro povolení vypouštění předčištěných odpadních vod se stanovují podmínky:

1. Odběry vzorků vypouštěných neředěných předčištěných odpadních vod a rozborů budou prováděny **6x ročně pouze odborně způsobilou osobou** (ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona), **typ vzorku A** (směsný vzorek typ A je dvouhodinový vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).
2. Rozborů předčištěných odpadních vod budou prováděny v ukazatelích tj. **BSK₅, NL, CHSK_{Cr}, N-NH₄⁺ a P_{celk.}**
3. Odběry vzorků budou prováděny na odtoku z ČOV (Parshallův žlab) a budou pravidelně rozloženy během roku. Odběry vzorků nebudou prováděny za neobvyklých situací (např. při přívalových deštích a povodních).
4. Množství odpadních vod bude měřeno dle průtokoměru – Parshallův žlab.
5. **Platnost povolení se stanovuje po dobu trvání zkušebního provozu.**

Odůvodnění:

MÚ vydal dne 5. 3. 2021 pod č.j. MSNS/15669/2020/OŽP-8 (platnost prodloužena rozhodnutím č.j. MSNS/6534/2023/OŽP-2 ze dne 31. 3. 2023; rozhodnutím č.j. MSNS/19901/2023/OŽP-3 ze dne 27. 11. 2023 a č.j. MSNS/11063/2024/OŽP-7 ze dne 3. 3. 2025 byla na žádost stavebníka povolena změna prvotního rozhodnutí) žadateli ve společném řízení povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod (z nové mechanicko-biologické ČOV) do vod povrchových a stavební povolení pro stavbu vodního díla s názvem „Kanalizace a ČOV Služátky“. Platnost tohoto povolení vypouštění byla stanovena na dobu 10-let ode dne vydání kolaudačního souhlasu (rozhodnutí) ke stavbě. Žadatel pro zkušební provoz navrhuje shodné hodnoty, jaké již jsou výše uvedeným povolením pro budoucí provoz po kolaudaci stavby schváleny.

MÚ obdržel dne 16. 4. 2025 žádost o povolení zkušebního provozu ČOV a žádost o povolení vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových ve zkušebním provozu z výše uvedeného vodního díla. Jelikož spolu řízení věcně souvisí, žádosti se týkají stejného předmětu a nebrání tomu povaha věci, rozhodl MÚ usnesením č.j. MSNS/6488/2025/OŽP-3 ze dne 22. 4. 2025 o projednání věci ve společném řízení.

Žadatel, který je současně stavebníkem i vlastníkem stavby vodního díla, doložil k žádosti souhlasné stanovisko Krajské hygienické stanice a dokumentaci skutečného provedení stavby. Vyjádření správce povodí a vodního toku (Povodí Vltavy s.p.) ke zkušebnímu provozu byla převzata z již dříve vydaných vyjádření, v nichž již byly podmínky pro zkušební provoz stanoveny. Orgán ochrany přírody souhlasil bez podmínek.

MÚ v rámci stanovování okruhu účastníků přiznal postavení účastníka řízení:

- ve věci povolení nebo nařízení zkušebního provozu - stavebník a vlastník stavby (obec Služátky).
- ve věci vydání povolení k vypouštění odpadních vod ve zkušebním provozu:
 - ✓ stavebník / žadatel (obec Služátky);
 - ✓ dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona správce vodního toku (Povodí Vltavy, s. p.)

MÚ použil ustanovení § 115 odst. 10 vodního zákona a rozhodl o povolení zkušebního provozu bezodkladně na základě předložených podkladů. Podmínky jsou stanoveny s ohledem na požadavky KHS, správce toku a dle podmínek výše citovaných předchozích rozhodnutí, v nichž jsou podmínky pro zkušební provoz již stanoveny.

Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka č. 18 bod 8 ve výši 2 000,- Kč), byl uhrazen převodem a účet Města Světlá n/S dne 23. 4. 2025.

MÚ neshledal důvody bránící povolení zkušebního provozu a nakládání s vodami během něj, proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání a to do 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Světlá nad Sázavou – odboru životního prostředí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Kraje Vysočina.

Lucie Kovaříková, DiS.

Referentka odboru životního prostředí

Obdrží:

- Obec Služátky, č.p. 8, 582 91 Služátky (IČ: 00179779)
Zastupuje: PROJEKT efekt s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov (IČ: 27517721) – DS
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod - DS
- Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, IČO 70889953 - DS
pracoviště: závod Dolní Vltava (Ing. Erbová), Grafická 36, 150 21 Praha 5
- Městský úřad Světlá nad Sázavou, orgán ochrany přírody, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá n/S